



FORO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

RG-01-PC-13
Versión: 00
Fecha: 01/03/2017
Página 1 de 1

Licitación N° 08/2020 Contrato Marco de Suministro de Manguera Forestal de 38 mm NFPA 1961-2020 (540362-19-LQ20)			
N°	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
1	25-08-2020 13:07	P	Se entiende que cada orden será de mínimo 1.000 mangueras, de no ser así cuál es el mínimo de cada orden
Respuesta			Sólo la primera orden de compra es por una cantidad definida, las demás órdenes de compra será de acuerdo a las necesidades de la JNCB
2	25-08-2020 13:21	P	Manguera autohumectante Forestal no es un requisito de los servicios para incendios forestales de US y Canada, se podrá ofertar sin esa característica?
Respuesta			No, se mantiene lo solicitado.
3	25-08-2020 13:22	P	la unión Storz es de 38mm, cuál debe ser el diámetro de la manguera? 1,1/2"?
Respuesta			Se solicita una unión DIN B con cola de 38 milímetros para manguera de 38 mm.
4	27-08-2020 14:54	P	¿La unión storz debe ser certificada norma DIN y venir instalada de fabrica?
Respuesta			Si.